

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

**Dotyczy:** *postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bukowa w m. Moczkowo (gm. Barlinek)”, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PWK/ZP-PP/07/23*

### **Odpowiedź na pytania Wykonawcy:**

Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej SWZ uwzględniając pytania oferentów Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczących zapisów podanych w SWZ.

#### **Pytanie nr 1:**

*Prosimy o udostępnienie badań geologicznych terenu inwestycji (w celu określenia czy zajdzie konieczność wymiany gruntu i odwodnienia wykopów).*

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, iż nie posiada badań geologicznych. Wedle wiedzy Zamawiającego woda gruntowa na tym terenie nie występuje. Zamawiający nie wskazuje konieczności wymiany gruntu poza ilością konieczności dowiezienia gruntu piaszczystego do wykonania podsypki obsypki w ilości zgodnej z dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym.

#### **Pytanie nr 2:**

*Prosimy o udostępnienie uzgodnień projektu z zarządcą drogi.*

#### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, że w związku z powyższym pytaniem dokonał modyfikacji SWZ nr 1 z dnia 25.08.2023 r. poprzez dodanie uzgodnień z zarządcami dróg.

#### **Pytanie nr 3:**

*Prosimy o potwierdzenie w jakiej formie mają zostać wykonane kaskady na przykanalnikach – w przedmiarze jest kolano PVC 16/45st 2szt., rura PVC 160m L=1,0m, korek PVC 160 – czy kaskady mają również zawierać trójkąt PVC 160/160/160 z dodatkowym włączeniem do studni na wysokości około 1m nad kinetą?*

#### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, że kaskady należy wykonać zgodnie z opisem w formie kolano PVC 160/45st 2szt., rura PVC 160m L=1,0m, korek PVC 160 – Zamawiający nie oczekuje montażu trójkątów oraz przejść szczelnych w studniach do włączenia kaskady poza wprowadzeniem w dno kinety.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Treść niniejszego wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania zamieszcza się na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

#### **Klauzula:**

Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Płonia” Spółka z o.o. w Barlinku. Dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO. Informacje szczegółowe dostępne są na naszej stronie: <https://www.pwkplonia.pl/>