

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Barlinek w miejscowościach: Barlinek, Moczkowo, Płonno” nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PWK/ZP-PP/06/2020

### Odpowiedź na pytania Wykonawcy:

Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej SIWZ uwzględniając pytania oferentów Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczących zapisów podanych w SIWZ.

### Pytanie:

W kosztorysie ślepy w pozycji nr 72 – opis przepompowni ścieków widnieje zapis, że „pompownia wyposażona w osprzęt oraz elementy technologii (pompka dawkowania koagulantu antyodorowego)” natomiast ani w schemacie pompowni, ani w opisie projektu jak i też w STWiOR nie znaleźliśmy zapisu na temat wyposażenia przepompowni w pompkę dawkowania koagulantu antyodorowego. Prosimy o jednoznaczne określenie czy Zamawiający wymaga zastosowanie w/w pompki w pompowni.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przepompownie ścieków należy wykonać zgodnie z wytycznymi z projektu budowlanego i STWiORB, tym samym Zamawiający potwierdza że przepompowni ścieków nie należy wyposażać w pompkę dawkowania koagulantu antyodorowego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Treść niniejszego wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania zamieszcza się na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ryszard Kuroch