

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Barlinek w miejscowościach: Barlinek, Moczkowo, Płonno” nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PWK/ZP-PP/06/2020

### Odpowiedź na pytania Wykonawcy:

Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej SIWZ uwzględniając pytania oferentów Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczących zapisów podanych w SIWZ.

### **Pytanie:**

Z zapisów opisu technicznego projektu dot. miejscowości Płonno (zał. nr 8 do SIWZ) wynika, że studnie betonowe dn1000 i dn1200 mm mają być wyposażone we wkłady z tworzywa sztucznego. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne polegające na wbudowaniu studni z kietami betonowymi zabezpieczonymi żywicą epoksydową, np. typu Steopox?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający odpowiada, że studnie betonowe DN1000mm i DN1200mm mają być wyposażone we wkłady z tworzywa sztucznego i nie wyraża zgody na rozwiązania zamienne.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Treść niniejszego wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania zamieszcza się na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ryszard Kuroch