

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Barlinek w miejscowościach: Barlinek, Moczkowo, Płonno” nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PWK/ZP-PP/06/2020

Odpowiedź na pytania Wykonawcy:

Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej SIWZ uwzględniając pytania oferentów Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczących zapisów podanych w SIWZ.

Pytanie:

- w przedmiarze dot. BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.M.CURIE-SKŁODOWSKIEJ, E.ORZESZKOWEJ, F.CHOPINA W BARLINKU branża kanalizacyjna poz.17 i 18 mamy studnie betonowe D1000mm natomiast w dokumentacji są D1200mm
- w przedmiarze dot.BUDOWY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ W UL.MYŚLIBORSKIEJ I POGODNEJ W MOCZKOWIE branża kanalizacyjna poz.17 i 28 mamy rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 315 mm a zgodnie z dokumentacją powinny być D200 poz.18 i 19 dotyczy przecisków dla rury PCV Dn315 również powinny być dla rury D200 poz. 50 próba szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150 mm ? nie ma tej średnicy w przedmiarze
- w przedmiarze dot. BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSWOŚCI PŁONNO branża kanalizacyjna poz.11 mamy rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 315 mm a zgodnie z dokumentacją powinny być D200

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w związku z zadaniem pytaniem dokonuje modyfikacji nr 1 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Treść niniejszego wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania zamieszcza się na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

DYREKTOR
ds. Technicznych
mgr inż. Michał Skowron

