

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.: „Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. 1-go Maja i Ogrodowej w Barlinku”, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PWK/ZP-PP/13/22

Odpowiedź na pytania Wykonawcy:

Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej SWZ uwzględniając pytania oferentów Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczących zapisów podanych w SWZ.

Pytanie nr 1:

W załączonym do postępowania dokumencie ogłoszenia oraz SWZ Zamawiający wskazuje, że: „Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji w technologiach bezwykopowych kolektora ściekowego ogólnospławnego o następujących parametrach:

- DN 500, beton L ≈ 413 mb
- DN 800, beton L ≈ 292 mb,
- DN 300, stal L ≈ 48 mb,
- J500/700, beton L ≈ 205 mb,

wraz z modernizacją istniejących studni kanalizacyjnych i komór kanalizacyjnych (łącznie 27szt.).” Równocześnie w załączonym do postępowania formularzu TER, którego Wykonawca nie może zmienić, suma długości wszystkich odcinków do renowacji wynosi 997,73mb, a pod poz. Lp. 1 pojawia się wymiar kanału w mm = 400.

W związku z powyższymi nieścisłościami, prosimy o potwierdzenie faktycznej długości mb instalacji do renowacji oraz potwierdzenie wymiarów kanałów.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że do renowacji należy przyjąć 26 studni, tj. ilość podaną w załączniku nr 6 do SWZ tj. TER.

Zamawiający wyjaśnia, że kanalizacja ogólnospławna DN400 o długości 40,92 mb o której mowa w TER jest wskazana w załączniku nr 4 do SWZ tj. PFU w „załączniku nr 1 do PFU części I i II” pod poz. 1. Zamawiający wykonał renowację części ww. odcinka metodą wykopu otwartego w 2021 r. z uwagi na jego stan techniczny stąd szacowana długość przyjęta w TER różni się od długości podanej w PFU. Zamawiający przypomina, że zgodnie z SWZ rozliczenie za wykonane prace będzie liczone w oparciu o rzeczywiste obmiary robót wykonanych przemnożone przez odpowiadające im ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ nr 3 z dnia 15.06.2022 r.

Klauzula:

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Treść niniejszego wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania zamieszcza się na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Wodociągowe-Kanalizacyjne
„PEONIA” Spółka z o.o.
74-320 Bartinek, ul. Fabryczna 5
Tel./fax (95) 746 21 00, 747 91 97
NIP 597-16-99-117, REGON 320610765
(2)