

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu cywilnego na „*Remont budynku wielofunkcyjnego przy ul. Fabrycznej 5 w m. Barlinek.*” nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego PWK/ZP-PP/01/2020

### Odpowiedź na pytania Wykonawcy:

Zgodnie z rozdziałem IV pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej SIWZ uwzględniając pytania oferentów Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczących zapisów podanych w SIWZ.

### Pytanie:

Brak w przedmiarze pozycji kosztorysowej dotyczącej ułożenia ocieplenia budynku ze styroduru na cokole budynku, natomiast w opisie technicznym istnieje taki zapis. Doliczyć, czy nie?

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w poz. nr 12 załącznika nr 7 do SIWZ (tj. „*Przedmiar robót dla zadania „Remont budynku wielolokalowego przy ul. Fabrycznej 5 w Barlinku, na dz. nr 555 obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek*”) należy stosować styrodur do ustalania ceny ofertowej. Zamawiający podtrzymuje, że do ocieplenia cokołu należy stosować styrodur o grubości 20 cm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Treść niniejszego wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania zamieszcza się na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ryszard Kuroch

1 | Strona