

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA”

Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5

74-320 Barlinek

woj. zachodniopomorskie

kraj: Polska

Telefon: 95-746-2100

Telefaks: 95-746-2100

Adres internetowy: [www.pwkplonia.pl](http://www.pwkplonia.pl)

e-mail: [biuro@pwkplonia.pl](mailto:biuro@pwkplonia.pl)



**Modyfikacja nr 3 z dnia 30.08.2021 r. do :**

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:  
„Zaprojektowanie, dostawa i montaż trzech instalacji  
fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp każda na potrzeby  
PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. w Barlinku”**

Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**1. Tabela z punktu 1. Rozdziału XIV. SIWZ otrzymuje brzmienie:**

Lp.	Opis kryterium	Znaczenie waga %	Opis metody przyznawanych punktów
1	<b>CENA NETTO</b> podana w ofercie	<b>80%</b>	$\frac{\text{najniższa cena netto badanych ofert}}{\text{cena netto oferty badanej}} \times 100$
2	<b>DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY</b> w projektowaniu i wykonaniu instalacji PV o mocy powyżej 25 kWp	<b>20%</b>	Liczba zaprojektowanych instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 25 kWp, dla których Wykonawca przeprowadził procedury administracyjne lub równoważne oraz wykonał montaż tych instalacji wraz z ich uruchomieniem i przyłączeniem do sieci energetycznej Operatora: a) 2 instalacje – 5 pkt-ów b) 3 lub 4 instalacje – 10 pkt-ów c) 5 i więcej instalacji – 20 pkt-ów

**2. Podpunkt 3.2.6. punktu 3. rozdziału III. otrzymuje brzmienie:**

Tabela wymagań minimalnych parametrów (nie gorszych jak) ogniw fotowoltaicznych, które projektant uwzględni w swoim opracowaniu:

lp	Parametr / właściwość	wartość wymagana
1.	Typ modułu	monokrystaliczny
2.	Zastosowane technologie	Half-cut, PERC
3.	Powierzchnia samoczyszcząca	Tak
4.	Min. Sprawność	19,50%
5.	Tolerancja mocy	0...+5W
6.	Zakres temperatury otoczenia dla pracy	od -40 st.C do +45 st.C
7.	Min. wytrzymałość na obciążenia przez wiatr / śnieg	3800 Pa / 5400 Pa

8.	Min. gabaryty ramy w przekroju	35x20 mm
9.	Gwarancja producenta na produkt	12 lat
10.	Gwarancja producenta na moc	25 lat

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Sporządził:**

**SPECJALISTA DS. UMÓW I ZAMÓWIEN  
PUBLICZNYCH**

***Tadeusz Buczek***